

АО "ТЭМЗ" ЦЭЛ ОАК
456203, г. Златоуст,
ул. Кирова, 1
Телефон: (3513) 69-69-41

Справка № 228
испытаний качества нефтепродуктов

Форма № 1 ТХ

Кому КНМ-3

Дата поступления " 7 " 12 2018 г.

Наименование продукта, марка Масло трансформаторное ГОСТ, ТУ 38401-88-94

Место отбора пробы Трансформатор ТТ-5 №2 Поставщик _____

№ п.п.	Наименование физико-химических показателей	Результаты анализа	НД на КХА
1	Плотность при 20°C, г/см ³	<u>0,983</u>	ГОСТ 3900
2	Вязкость кинематическая, мм ² /с при <u>40</u> °C	<u>10.01</u>	ГОСТ 33
3	Температура вспышки в открытом тигле, °C	-	ГОСТ 4333
4	Температура вспышки в закрытом тигле, °C	<u>127</u>	ГОСТ 6356
5	Содержание воды, %	<u>0,0</u>	ГОСТ 2477
6	Содержание механических примесей, %	<u>0.01</u>	ГОСТ 6370
7	Кислотное число, мг КОН/г	<u>0.04</u>	ГОСТ 5985
8	Содержание серы, %	-	ГОСТ 1437
9	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	ГОСТ 6307
Примечание			

Дата испытания " 13 " 12 2018 г.

Анализ производил А.И. Сидорова

Вед. инженер _____

Начальник ОАК К.В. Косарева

Справка КХА не подлежит копированию или частичному перепечатыванию без разрешения ОАК