

АО "ЗЭМЗ" ЦЗЛ ОАК  
456203, г. Златоуст,  
ул. Кирова, 1  
Телефон: (3513) 69-69-41

Справка № 1  
испытаний качества нефтепродуктов

Форма № 1 ТХ

Кому ПСЧ Дата поступления " 11 " 01 20 19 г.  
Наименование продукта, марка масло трансформаторное ГОСТ, ТУ 38.401-58-107-94  
Место отбора пробы транс-р №1 ТЛФ-63/6 Поставщик \_\_\_\_\_

№ п.п.	Наименование физико-химических показателей	Результаты анализа	НД на КХА
1	Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	<u>0,876</u>	ГОСТ 3900
2	Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с при <u>40</u> °C	<u>9,98</u>	ГОСТ 33
3	Температура вспышки в открытом тигле, °C	<u>—</u>	ГОСТ 4333
4	Температура вспышки в закрытом тигле, °C	<u>138</u>	ГОСТ 6356
5	Содержание воды, %	<u>0,0</u>	ГОСТ 2477
6	Содержание механических примесей, %	<u>0,0</u>	ГОСТ 6370
7	Кислотное число, мг КОН/г	<u>0,03</u>	ГОСТ 5985
8	Содержание серы, %	<u>—</u>	ГОСТ 1437
9	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	<u>—</u>	ГОСТ 6307
Примечание:			

Дата испытаний " 29 " 01 20 19 г.  
Ведущий инженер Ростов / Ростов

Анализ производил Селу / Селу О.Ю.  
Начальник ОАК \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Справка КХА не подлежит копированию или частичному перепечатыванию без разрешения ОАК