



Акционерное общество
«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»

№ 68-106 Дата 16.04.18г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение капитального ремонта турбокомпрессора ЦК-135/8 № 1
участка Кислородной станции ПСЦ.

№ п/п	Тип оборудования	Технические характеристики	Вид работ
1.	Турбокомпрессор ЦК 135/8 № 1	1. Производительность – 8100 м ³ /час; 2. Передаточное отношение мультипликатора – 4,548; 3. Давление нагнетания макс. – 7,8 кгс/см ² ; 4. Угловая скорость вращения компрессора – 13645 об/мин (1365 радиан/сек); 5. Электродвигатель СТД-1000-2Р УХЛ 4, мощность 1000 кВт/час, вес 5,0 тн.	1. Произвести ремонт в полном объеме согласно ведомости дефектов № 23-8.

Начальник ПСЦ

С.Е. Мещанов